

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, т. 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 1667/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

(далее – КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2»)

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Иванова от 21.10.2016г. № 1667, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.00 часов до 11.00 часов 22 ноября 2016 года; с 15.30 часов до 16.30 часов 01 декабря 2016 года; с 11.15 часов до 12.15 часов 02 декабря 2016 года государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Алавкиным Павлом Михайловичем, совместно с директором КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2» Соловьевой Татьяной Викторовной; инженером по охране труда КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2» Рейтер Юлией Владимировной проведена плановая проверка здания КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2», расположенного по адресу: 660046, г. Красноярск, улица Автомобилистов, 141а, строение 1, юридический адрес: 660046, г. Красноярск, улица Автомобилистов, 141а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1667/1/1.	Руководителем КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2» не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в	п. 2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых	01.03.2017	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	соответствии требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации в отношении отдельно стоящего здания складского назначения с холодным пристроем (здание столярной мастерской), расположенного на территории КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 2»	домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.		
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены				
1	«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Красноярск
по пожарному надзору

Алавкин П.М.

«02» декабря 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«02» декабря 20 16 г.

КГБОУ «Красноярская общеобразовательная
школа-интернат № 2»
Соловьева Татьяна Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)